

**Joogivee keemiline analüüs**Protokoll nr **KL2020/V96312K**

Tellija: Kuusalu Soojus OÜ Harju maakond, Kuusalu vald, Kuusalu alevik, Laane tn 27, 74601
Veeallika valdaja: Kuusalu Soojus OÜ
Proovivõtu koht: Harju maakond, Kuusalu vald, Pärисpea küla, Pärисpea küla veevõrk, Pärисpea pumppla nr 16660, Kooli mü
Proovivõtja: Kalle Kungas atesteerimistunnistus nr: 1375/16
Veeallika liik: veevärgivesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 14.10.2020 kell: 13:10 Analüüs alustatud: 14.10.2020
Proov toodud laborisse: 14.10.2020 kell: 15:10 Analüüs lõpetatud: 16.10.2020
Proovivõtu prot. nr: Protokoll kinnitatud: **19.10.2020**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Elektrijuhtivus	µS/cm	1197	2500	EVS-EN 27888:1999
Hägusus	NHÜ	<1,0	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik	8,0	6,5-9,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	mg/l Pt	8,2	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7887:2011
Maitse	lahjendusaste	2	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Lõhn	lahjendusaste	2	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Ammoonium	mg/l	0,14	0,5	ISO 7150-1:1984
Kloriid	mg/l	243	250	ISO 9297:1989
Mangaan	µg/l	13	50	RM01:2019
Raud	µg/l	46	200	ISO 6332-1988
Jääkkloor (üld)	mg/l	<0,05	-	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Jääkkloor (vaba)	mg/l	<0,05	0,5	EVS-EN ISO 7393-1:2000

Märkus¹: Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist I.Epold

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.**Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.**

Prot. nr.KL2020/V96312K Lk. nr.1(1)

