

**Katseprotokoll KL2025/V167591K****Rahvatervise labor****Joogivee keemiline analüüs**

Tellija: OÜ Kuusalu Soojus Harju maakond, Kuusalu vald, Kuusalu alevik, Laane tn 27, 74601

Veeallika valdaja: OÜ Kuusalu Soojus

Proovivõtu koht: Salmistu küla pumpla 713, Eeriku, Salmistu küla

Proovivõtja: Allar Aron atesteerimistunnistus nr: 2595/25

Veeallika liik: veevärgivesi

Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud: 20.11.2025 kell: 10:45 Analüüs alustatud: 20.11.2025

Proov toodud laborisse: 20.11.2025 kell: 15:02 Analüüs lõpetatud: 21.11.2025

Proovivõtuprotokoll nr: Protokoll kinnitatud: 21.11.2025

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Elektrijuhtivus	µS/cm	365	2500	EVS-EN 27888:1999
Maitse	lahjendusaste	1	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Lõhn	lahjendusaste	1	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Raud	µg/l	150	200	RM01:2023
Mangaan	µg/l	<10	50	RM01:2023
Hägusus	NTU	1,6	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik	7,9	6,5-9,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	mg/l Pt	14	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7887:2011

Märkus¹: Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist H.Paasrand

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2025/V167591K Lk. nr.1(1)

Terviseamet

Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614

Reg. nr.: 70008799



10467852

tel: 7 943 600

labor@terviseamet.ee

www.terviseamet.ee