



ANALÜÜSIAKT VI26000842 - Joogivesi

Tellijä: KUUSALU SOOJUS OÜ

Laane tn 27

74601 Kuusalu

Harjumaa

Proovivõtjad: Aron, Allar, KUUSALU SOOJUS OÜ

Proovivõtuaeg: 18.02.2026 09:30

Laborisse tulek: 18.02.2026 15:20

Analüüsi lõpp: 20.02.2026 16:21

Proovivõtukoha valdaja: KUUSALU SOOJUS OÜ

Proovivõtukoh: Harju maakond, Kuusalu vald, Leesi küla, Meieri, Leesi küla pumppla 1041, Meieri kinnistu

Proovi märgistus: K02

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus 20 °C juures	EVS-EN 27888	220	µS/cm	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	2,1	NHÜ	Tarbijale vastuvõetav, ebaloolumulike muutusteta
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1	TON	Tarbijale vastuvõetav, ebaloolumulike muutusteta
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622	1	TFN	Tarbijale vastuvõetav, ebaloolumulike muutusteta

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: laborijuhataja Anna Lobanova

26.02.2026

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

ANALÜÜSIAKT VI26000842 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
pH	ISO 10523	7,9		6,5 ... 9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C	24	mg/l Pt	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: laborijuhataja Anna Lobanova

26.02.2026

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.