



ANALÜÜSIAKT VI26000845 - Joogivesi

Tellija: KUUSALU SOOJUS OÜ

Laane tn 27

74601 Kuusalu

Harjumaa

Proovivõtjad: Aron, Allar, KUUSALU SOOJUS OÜ

Proovivõtuaeg: 18.02.2026 10:25

Laborisse tulek: 18.02.2026 15:20

Analüüsi lõpp: 20.02.2026 16:22

Proovivõtukohta valdaja: KUUSALU SOOJUS OÜ

Proovivõtukoht: Harju maakond, Kuusalu vald, Uuri küla, Suurtalu, Uuri küla pumppla 8889

Proovi märgistus: K01

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus 20 °C juures	EVS-EN 27888	190	µS/cm	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	< 0,5	NHÜ	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1	TON	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622	1	TFN	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: laborijuhataja Anna Lobanova

26.02.2026

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

ANALÜÜSIAKT VI26000845 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
pH	ISO 10523	8,0		6,5 ... 9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C	10	mg/l Pt	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: laborijuhataja Anna Lobanova

26.02.2026

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.