



## ANALÜÜSIAKT VI26002951 - Joogivesi

**Tellija:** KUUSALU SOOJUS OÜ  
Laane tn 27  
74601 Kuusalu  
Harjumaa

**Proovivõtjad:** Aron, Allar, KUUSALU SOOJUS OÜ, atest.nr. 2595/25

**Proovivõtuaeg:** 20.05.2026 08:00

**Laborisse tulek:** 20.05.2026 15:30

**Analüüsi lõpp:** 21.05.2026 11:16

**Proovivõtukohta valdaja:** KUUSALU SOOJUS OÜ

**Proovivõtukoht:** Harju maakond, Kuusalu vald, Kolga alevik, Saalimäe tee 1, Kolga lasteaed, Saalimäe tee 1, köögi kraan

**Proovi märgistus:** ME020

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Mangaan (Mn) *	EVS-EN ISO 11885	<10	µg/l	50
Raud (Fe) *	EVS-EN ISO 11885	82	µg/l	200

\* näitaja(d) on analüüsitud EKUK Tartu osakonnas

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

**Kinnitas:** Analüütik Ljudmilla Vähi  
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

26.05.2026