



ANALÜÜSIAKT VI26002943 - Joogivesi

Tellija: KUUSALU SOOJUS OÜ
Laane tn 27
74601 Kuusalu
Harjumaa

Proovivõtjad: Aron, Allar, KUUSALU SOOJUS OÜ, atest.nr. 2595/25

Proovivõtuaeg: 20.05.2026 13:30

Laborisse tulek: 20.05.2026 15:30

Analüüsi lõpp: 25.05.2026 13:14

Proovivõtukohta valdaja: KUUSALU SOOJUS OÜ

Proovivõtukoht: Harju maakond, Kuusalu vald, Pärisepea küla, Pumbamaja, Pärisepea küla pumpla 16660, Pumbamaja

Proovi märgistus: K05

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus (20 °C)	EVS-EN 27888	1500	µS/cm	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	< 0,5	NHÜ	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	>=2	TON	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622	>=2	TFN	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: Analüütik Ljudmilla Vähhi

26.05.2026

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

ANALÜÜSIAKT VI26002943 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
pH	ISO 10523	7,8		6,5 ... 9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C	6,0	mg/l Pt	Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: Analüütik Ljudmilla Vähhi
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

26.05.2026