



ANALÜÜSIAKT VI26002942 - Joogivesi

Tellija: KUUSALU SOOJUS OÜ
Laane tn 27
74601 Kuusalu
Harjumaa

Proovivõtjad: Aron, Allar, KUUSALU SOOJUS OÜ, atest.nr. 2595/25

Proovivõtuaeg: 20.05.2026 12:45

Laborisse tulek: 20.05.2026 15:30

Analüüsi lõpp: 25.05.2026 10:41

Proovivõtukohta valdaja: KUUSALU SOOJUS OÜ

Proovivõtukoht: Harju maakond, Kuusalu vald, Uuri küla, Suurtalu, Uuri küla pumppla 8889

Proovi märgistus: MB990

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Enterokokid	EVS-EN ISO 7899-2	0	arv/100 ml	0
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Kolooniate arv 22 °C	EVS-EN ISO 6222	31	arv/1 ml	ebaloomulike muutusteta

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: Analüütik Ljudmilla Vähi
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

26.05.2026