

**Joogivee keemiline analüüs**Protokoll nr **KL2020/V97584K**

Tellijä: Kuusalu Soojus OÜ Harju maakond, Kuusalu vald, Kuusalu alevik, Laane tn 27, 74601
Veeallika valdaja: Kuusalu Soojus OÜ
Proovivõtu koht: Valka küla veevõrk, Valkla küla pumpla nr 4643
Proovivõtja: Kalle Kõngas atesteerimistunnistus nr: 1375/16
Veeallika liik: veevõrgivesi Markeering:
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseõrasusteta proovivõtu pudel
Proov võetud: 19.11.2020 kell: 12:00 Analüüs alustatud: 19.11.2020
Proov toodud laborisse: 19.11.2020 kell: 13:44 Analüüs lõpetatud: 19.11.2020
Proovivõtu prot. nr: Protokoll kinnitatud: **20.11.2020**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Metoodika
Elektrijuhtivus	µS/cm	970	2500	EVS-EN 27888:1999
Hägusus	NHÜ	<1,0	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH	pH ühik	7,6	6,5-9,5	EVS-EN ISO 10523:2012
Värvus	mg/l Pt	5	Märkus ¹	EVS-EN ISO 7887:2011
Maitse	lahjendusaste	4	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Lõhn	lahjendusaste	4	Märkus ¹	EVS-EN 1622:2006*
Ammoonium	mg/l	0,28	0,5	ISO 7150-1:1984
Mangaan	µg/l	12	50	RM01:2019
Raud	µg/l	120	200	ISO 6332-1988

Märkus¹: Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike muutusteta.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist I.Epold

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Prot. nr.KL2020/V97584K Lk. nr.1(1)

